

**KOMUNIKAT ZBIORCZY O STANIE JAKOŚCI WODY
NA KRYTEJ PŁYWALNI W NAPRAWIE**

Obieg	Basen pływakcki	Basen rekreacyjny	Jacuzzi	Natryski
Ocena parametrów mikrobiologicznych	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu.	Woda spełnia wymagania
Data wykonania badania	06.09.2018 r.	06.09.2018 r.	06.09.2018 r.	8.03.2018 r.
Przekroczone parametry	-	-	WODA Z NIECKI: Legionella (6 jtk/100 ml)	-
Podjęte działania naprawcze	-	-	Nocna termiczna dezynfekcja, wykonanie ponownego badania wody	-
Planowany termin poprawy jakości wody	-	-	05.10.2018 r.	-
Ocena parametrów fizykochemicznych	Woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu.	Woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu.	Woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu.	Woda nie podlega badaniu
Data wykonania badania	06.09.2018 r	06.09.2018 r.	06.09.2018 r.	-
Przekroczone parametry	WODA Z NIECKI: potencjał redox 735 mV	WODA Z NIECKI: Chlor wolny (0,51 mg/l) potencjał redox (744mV)	WODA Z NIECKI: potencjał redox (729 mV)	-
Podjęte działania naprawcze	Kalibracja urządzenia do uzdatniania wody	Kalibracja urządzeń do uzdatniania wody	Kalibracja urządzeń do uzdatniania wody	-
Planowany termin poprawy jakości wody	20.09.2018 r.	20.09.2018 r.	20.09.2018 r.	-

Badanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U . 2015 r. . poz. 2016) przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie na zlecenie Krytej Pływalni w Naprawie.

Sporządziła: Ewelina Pochłopień