

**KOMUNIKAT ZBIORCZY O STANIE JAKOŚCI WODY
NA KRYTEJ PŁYWALNI W NAPRAWIE**

Obieg	Basen pływacki	Basen rekreacyjny	Jacuzzi	Natryski
<i>Ocena parametrów mikrobiologicznych</i>	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania
<i>Data wykonania badania</i>	19.11.2018 r.	19.11.2018 r.	19.11.2018 r.	8.03.2018 r.
<i>Przekroczone parametry</i>	-	-	-	-
<i>Podjęte działania naprawcze</i>	-	-	-	-
<i>Planowany termin poprawy jakości wody</i>	-	-	-	-
<i>Ocena parametrów fizykochemicznych</i>	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu	Woda nie podlega badaniu
<i>Data wykonania badania</i>	19.11.2018 r.	19.11.2018 r.	19.11.2018 r.	-
<i>Przekroczone parametry</i>	-	-	Woda z niecki: chlor wolny 1,10 mg/l	-
<i>Podjęte działania naprawcze</i>	-	-	Kalibracja urządzeń do uzdatniania wody	-
<i>Planowany termin poprawy jakości wody</i>	-	-	01.12.2018 r.	-

Badanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U . 2015 r.. poz. 2016) przez SGS Polska Sp. z o. o Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie na zlecenie Krytej Pływalni w Naprawie.

Sporządziła: Ewelina Pochtopień