Komunikat nr 15/08/2018 *Naprawa*
21.08.2018 r.

KOMUNIKAT ZBIORCZY O STANIE JAKOŚCI WODY

NA KRYTEJ PŁYWALNI W NAPRAWIE

Obieg	Basen pływacki	Basen rekreacyjny	Jacuzzi	Natryski
Ocena parametrów mikrobiologicznych	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania	Woda spełnia wymagania
Data wykonania badania	09.08.2018 r.	09.08.2018 r.	09.08.2018 r.	8.03.2018
Przekroczone parametry	-	-	-	-
Podjęte działania naprawcze	-	-	-	-
Planowany termin poprawy jakości wody	-	-	-	-
Ocena parametrów fizykochemicznych	Woda spełnia wymagania	Woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu.	Woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu.	Woda nie podlega badaniu
Data wykonania badania	09.08.2018 r	09.08.2018 r.	09.08.2018 r.	-
Przekroczone parametry	-	**WODA Z NIECKI:** Chlor wolny (0,64 mg/l) potencjał redox (748 mV)	**WODA Z SYSTEMU CYRKULACJI:** Chlor związany(0,42 mg/l **WODA Z NIECKI:** potencjał redox (763 mV)	-
Podjęte działania naprawcze	-	Kalibracja urządzeń do uzdatniania wody	Kalibracja urządzeń do uzdatniania wody	-
Planowany	-	23.08.2018 r.	23.08.2018 r.	-

termin poprawy jakości wody				

Badanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U . 2015 r.. poz. 2016) przez SGS Polska Sp. z o. o Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie na zlecenie Krytej Pływalni w Naprawie.

Sporządziła: Ewelina Pochłopień