

Naprawa, 16.05.2018 r.

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI

Kryta Pływalnia w Naprawie informuje, że w dniu 09.05.2018 r. zostały przeprowadzone pomiary badań wody przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Suchej Beskidzkiej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody na pływalni.

Próbki pobrano z niżej wymienionych miejsc:

1. woda z systemu cyrkulacji jacuzzi
2. woda z systemu cyrkulacji niecki basenu rekreacyjnego
3. woda z systemu cyrkulacji niecki basenu pływackiego
4. woda z niecki jacuzzi
5. woda z niecki basenu rekreacyjnego
6. woda z niecki basenu pływackiego
7. woda z natrysków
8. woda doprowadzona do pływalni.

Badania wykazały:

- przekroczenia parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych tj. mętność oraz ogólna liczba mikroorganizmów w systemie cyrkulacji basenu pływackiego.
- przekroczenia parametrów fizykochemicznych tj. mętność w systemie cyrkulacji jacuzzi
- przekroczenia parametrów fizykochemicznych tj. mętność w systemie cyrkulacji basenu rekreacyjnego.

WODA W POZOSTAŁYM ZAKRESIE ODPOWIADA WYMAGANIOM OKREŚLONYM W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 R. W SPRAWIE WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA PŁYWALNIACH (DZ. U. Z 2015 R. POZ. 2016)

Podjęto działania naprawcze:

- dokonano dezynfekcji złoza filtracyjnego poprzez zwiększoną częstotliwość płukania filtrów w systemie cyrkulacji basenu rekreacyjnego, pływackiego oraz jacuzzi.

Planowany termin doprowadzenia wody do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. upływa dnia 31.05.2018 r.